



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Ачхой-Мартановская
межрайонная прокуратура**

г. Х. Нурадилова, д. 128, с. Ачхой-Мартан,
Чеченская Республика, 366000

29.01.19 № 7-17-19

Директору МБОУ СОШ № 2
ст. Ассиновская, Сунженского
муниципального района
Чеченской Республики

Сулейманову Р.Ш.

адрес: ул. Усадьба Савхоза, 137,
ст. Ассиновская Сунженского района,
ЧР.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о газоснабжении

Ачхой-Мартановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в о газоснабжении в деятельности МБОУ «СОШ № 2» ст. Ассиновская (далее – Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Также, в соответствии с ч.7 ст. 28 Закона об образовании, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Так, ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» определено, что требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе, и в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правилах в области промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности.

Согласно п 6.5.7 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКППРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки бытового природного или сжиженного газа из газового оборудования. Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Между тем, проверкой установлено, что в помещении Учреждения где находится газовое оборудование не установлен сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающий при достижении определенного уровня загазованности в помещении.

Одним из негативных последствий выявленных нарушений состоит в том, что во время функционирования газоиспользующего оборудования, при слабой вентиляции и дымоудалении, воздух в помещении насыщается оксидом углерода и метаном, что может стать причиной отравления и угрозой возникновения взрывоопасной концентрации газа.

Установленные в ходе прокурорской проверки факты нарушений законов, в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение законодательства о газоснабжении, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять действенные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Разработать комплекс мер направленных на безусловное соблюдение работниками Учреждения требований законодательства о газоснабжении.

3. Принять необходимые меры, направленные на заключение договора по установке сигнализатора загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающего при достижении определенного уровня загазованности в помещении.

4. По установленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Ачхой-Мартановский
межрайонный прокурор

советник юстиции

И.М. Ферзаули

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№2 СТ.АССИНОВСКАЯ»
Сунженского муниципального района



НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А
МИНИСТЕРСТВО
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ
ЮКЪАРАДЕШАРАН
ХЪУКМАТ
Соблжан
муниципальни к'лоштан
«АССИНОВСКЕРА ЮККЪЕРА
ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА №2»

366703, Чеченская Республика, Сунженский район, ст. Ассиновская,
ул. Центральная усадьба ГУП «Ассинский», №137а E-mail: assh-2@mail.ru
ОРГН: 1062033000664/ИНН:2029001258/КПП: 202901001 Сайт: <http://www.assh2.edu95.ru>

№ 02 от «25» января 2019 г.

Ачхой - Мартановская
Межрайонная прокуратура
Чеченской Республики
Советнику юстиции
И.М. Ферзаули

Сообщаем Вам, что на полученное представление Ачхой-Мартановской Межрайонной прокуратуры № 7-17-2019 от 21.01.2019г. «Об устранении нарушений законодательства о газоснабжении» предоставляем информацию:

1. Данное представление рассмотрено на совещании при директоре с участием представителя Ачхой-Мартановской межрайонной прокуратуры Р.Б. Хапаевым для принятия мер к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Разработан комплекс мер, направленные на безусловное соблюдения работниками МБОУ «СОШ№2 ст. Ассиновская» требований законодательства от газоснабжении.
3. Заключен договор по установке сигнализатора загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающего при достижении определенного уровня загазованности в помещении.
4. Решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности завхоза Хакимова Х.А.
5. За халатное отношение к своим должностным обязанностям завхозу Хакимову Х.А. объявлено замечание (приказ прилагается).

Директор

Р. Ш. Сулейманов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
СТ. АССИНОВСКАЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«25» января 2019 года

№ 02-п

Об объявлении замечания.

В соответствии со ст. 192 «Дисциплинарные взыскания» Трудового кодекса РФ, за неисполнение по собственной вине возложенных на него должностных обязанностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание завхозу Хакимову Х.А.
2. Секретарю Муртазовой М.Х. в срок до 28.01.2019г. ознакомить Хакимова Х.А. с приказом под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на секретаря.

Директор

Сулейманов Р.Ш.